

区画No.	
面積	m ²

4) 設備容量単表

電気設備					
電灯			動力		
容量	開閉器		容量(店舗)	開閉器(店舗)	
275	400/300×4 225/175×1		275	400/350×2 400/300×1	
KVA	AF/AT		KVA	AF/AT	

換気設備			
一般換気(FAN風量)	厨房換気	厨房FAN設置場所	KEA吐き出し
12,700×3 CMH	— CMH	—	—

空調設備			
室外機設置範囲(mm)	室外機置き場までのおおよその距離	冷媒管サイズ	室外機に必要な部材等
3850×1050×8	約 85m×8セット m	38.1/19.1×8	消音器 排熱ダクト 上吹き型

衛生・ガス設備			
給水	汚水・雑排水	厨房排水	ガス
65×2 A	100×2 A	100×2 A	100×2 A

弱電設備	
電話	空配管
20 回線	28×2、22×1、16×1

消火設備
消火器
6 本

歩行距離
余剰距離
— m以内

排煙方法
機械

■特記事項

- ・ 上記数値を超える要望がある場合はB工事で対応となりますが、工程上や構造上お受けできない場合があります。
- ・ A工事で使用する機器の消費電力量は供給量に含まれます。